



9057 Weissbad-Schwende, Schwendetalstr.

Bauherrschaft	Prime Elements Real Estate AG Gewerbstrasse 6, 6330 Cham ZG
Bauleitung	Art of Loft AG, Schützengartenweg 3, 9000 St. Gallen
Objektbeschrieb	Neubauobjekt mit acht Mehrfamilienhäusern, werden mit Erdwärmesonden beheizt.
Unser Auftrag	Nachkontrolle der Einbautiefe, Durchfluss- und Druckprüfung von 19 Erdwärmesonden.
Bauzeit	Dezember 2022

Wir danken der Bauherrschaft für den an uns erteilten Auftrag, sowie das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit.



Ausgangslage: Erdsonden mit Schutzrohr und zum Teil ohne Verschlusskappen



Zur Prüfung vorbereitete Erdwärmesonde



Prüfgerät Durchfluss- und Druckprüfung nach SIA 384-6



Zum Teil starke Verschmutzung im Sondeninnern durch Sand, Kies und Klebebandreste